



Garwolin, dn. 13.01.2020 r.

HK.4110.14.2020

Wójt Gminy Maciejowice
ul. Rynek 7
08-480 Maciejowice

OCENA OBSZAROWA JAKOŚCI WODY za 2019 rok dla gminy Maciejowice

Na podstawie:

- art. 4 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 59)
- art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2019 r. poz. 1437, z późn. zm.)
- § 23 ust.1, 2, 3, ust. 4 pkt 1 i ust. 5 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294)

i w oparciu o wydaną ocenę jakości wody nr: HK.4110.117.2019 z dnia 16.12.2019 r.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Garwolinie
stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi w 2019 r. w gminie Maciejowice
zaopatrywanym w wodę z wodociągu publicznego Pogorzelec o produkcji
od 100 do 1000 m³/dobę,
zarządzanego przez Urząd Gminy Maciejowice

Uzasadnienie

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Garwolinie stwierdza, że na 9 pobranych próbek wody do badań z wodociągu Pogorzelec 2 razy stwierdzono zanieczyszczenie bakteriami grupy coli – 1 i 2 jtk w 100 ml wody. Pobrane próby kontrolne wykazały dobrą jakość wody.

Badania na ww. wodociągach w zakresie fizykochemicznym w ramach kontroli wewnętrznej prowadzonej przez administratora wodociągu i nadzoru prowadzonego przez Inspekcję Sanitarną, nie wykazały ponadnormatywnych wartości badanych parametrów.

niepodlega

Woda uzdatniana poprzez napowietrzanie, filtrację na filtrach piaskowo-żwirowych, gdzie następuje odżelazianie i odmanganianie. Na wypadek awarii do dezynfekcji stosowany podchloryn sodu.

Ww. wodociąg produkował średnio w 2019 r. 450 m³ wody/dobę, zaopatrując w nią 4353 mieszkańców gminy Maciejowice.

Część gminy Maciejowice zaopatrywana jest w wodę z sąsiedniej gminy tj. z wodociągu Helenów, z którego korzysta 56 mieszkańców gminy.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Garwolinie informuje, że nie odnotował w 2019 r. zgłoszeń reakcji niepożądanych związanych ze spożyciem wody na terenie gminy Maciejowice i nie prowadził postępowania administracyjnego dotyczącego jakości wody w ww. wodociągu.

Wobec powyższego, **woda przeznaczona do spożycia przez ludzi spełnia wymagania zdrowotne dla mieszkańców gminy Maciejowice** zgodnie z zał. nr 1a i 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Garwolinie
Dorota Brojek
Dorota Brojek

Otrzymują:

1. Adresat;
2. Aa.