



Garwolin, dn. 07.01.2020 r.

HK.4110.1.2020

**Burmistrz Miasta Garwolin**  
**ul. Staszica 15**  
**08-400 Garwolin**

## **OCENA OBSZAROWA JAKOŚCI WODY za 2019 rok dla miasta Garwolin**

Na podstawie:

- art. 4 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 59)
- art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2019 r. poz. 1437, z późn. zm.)
- § 23 ust.1, 2, 3 pkt 2 i ust. 4 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294)

i w oparciu o wydane oceny jakości wody nr: HK.4110.56.2019 z dnia 05.07.2019 r.; HK.4110.137.2019 z dnia 20.12.2019 r.

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Garwolinie**  
**stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi w 2019 r. w mieście Garwolin**  
**zaopatrywanym w wodę z wodociągu publicznego o produkcji**  
**od 1000 do 10 000 m<sup>3</sup>/dobę,**  
**zarządzanego przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.,**  
**ul. Polna 77, 08-400 Garwolin**

### **Uzasadnienie**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Garwolinie stwierdza, że w 39 pobranych próbkach wody do badań w ww. wodociągu, w zakresie mikrobiologicznym i fizykochemicznym w ramach kontroli wewnętrznej prowadzonej przez administratora wodociągu i nadzoru prowadzonego przez Państwową Inspekcję Sanitarną, nie stwierdzono ponadnormatywnych wartości badanych parametrów.

*niepodległa*

Woda dostarczana mieszkańcom Garwolina jest podawana z dwóch stacji uzdatniania wody: SUW SOS Garwolin i SUW Ruda Talubska. Jest ona poddawana uzdatnianiu poprzez: filtrację na filtrach kwarcowych i antracytowych, gdzie następuje odżelazianie i odmanganianie. Na wypadek awarii do dezynfekcji stosowany jest podchloryn sodu.

Ww. wodociąg produkował średnio w 2019 r. 4375 m<sup>3</sup> wody/dobę, zaopatrując w nią 17391 mieszkańców Miasta Garwolin.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Garwolinie informuje, że nie odnotował w 2019 r. zgłoszeń reakcji niepożądanych związanych ze spożyciem wody na terenie miasta Garwolin i nie prowadził postępowania administracyjnego dotyczącego jakości wody w ww. wodociągu.

Wobec powyższego **woda przeznaczona do spożycia przez ludzi spełnia wymagania zdrowotne dla mieszkańców miasta Garwolin** zgodnie z zał. Nr 1a i 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

PANSTWOWY POWIATOWY  
INSPEKTOR SANITARNY  
w Garwolinie  
*Dorota Brojek*  
Dorota Brojek

Otrzymują:

1. Adresat;
2. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.,  
ul. Polna 77, 08-400 Garwolin;
3. Aa.