



Garwolin, 16.12.2019 r.

HK.4110.101.2019

OCENA JAKOŚCI WODY

Na podstawie:

- art. 4 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 59)
- art. 12 ust.1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2018 r. poz. 1152, z późn. zm.)
- § 21 ust. 1 i § 22 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294)

po rozpatrzeniu danych uzyskanych z kontroli wewnętrznej z poboru próbek wody, dokonanego w dniu 15.10.2019 r. z **wodociągu Melanów**: SUW Melanów – woda podawana do sieci i na podstawie uzyskanego wyniku badań ww. próbki: Sprawozdanie z badań Nr SB/116709/10/2019 z dnia 22.10.2019 r., wykonanych zgodnie z wymaganiami załącznika nr 6 do ww. rozporządzenia,

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Garwolinie
stwierdza warunkową przydatność wody do spożycia przez ludzi
z wodociągu publicznego Melanów,
zarządzanego przez Związek Międzygminny Wodociągów i Kanalizacji Wiejskich
ul. Gdańska 118, 07-100 Węgrów**

Uzasadnienie

Na podstawie sprawozdania z badań: Nr SB/116709/10/2019 z dnia 22.10.2019 r. w wodzie pobranej w punktach: SUW Melanów – woda podawana do sieci, stwierdzono ponadnormatywną zawartość związków manganu - $57,6 \pm 5,8$ $\mu\text{g/l}$.

Najwyższy dopuszczalny poziom zawartości związków manganu wynosi 50 $\mu\text{g/l}$.

Na podstawie powyższych wyników badań woda z wodociągu Melanów nie spełnia wymagań określonych w załączniku nr 1 część C tabela 2 (pkt 5) rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

W zakresie przebadanych parametrów mikrobiologicznych próbki wody odpowiadają wymaganiom w załącznikach 1A, 1C, 2A ww. rozporządzenia.

Wobec powyższego, po rozważeniu stopnia zagrożenia dla zdrowia konsumentów, uwzględniając warunki lokalne oraz brak możliwości zapewnienia zastępczego źródła wody, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Garwolinie stwierdził jak wyżej.

PANSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Garwolinie
Dorota Brojek
Dorota Brojek

Otrzymują:

1. Związek Międzygminny Wodociągów i Kanalizacji Wiejskich,
ul. Gdańska 118, 07-100 Węgrów;
2. Urząd Gminy Łaskarzew, ul. Rynek Duży 32, 08-450 Łaskarzew;
3. Aa.