



Garwolin, dn. 09.01.2020 r.

HK.4110.4.2020

**Wójt Gminy Miastków Kościelny**  
**ul. Rynek 6**  
**08-420 Miastków Kościelny**

### **OCENA OBSZAROWA JAKOŚCI WODY za 2019 rok dla gminy Miastków Kościelny**

Na podstawie:

- art. 4 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 59)
- art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2019 r. poz. 1437, z późn. zm.)
- § 23 ust.1, 2, 3 ust. 4 pkt 1 i ust.5 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294)

i w oparciu o wydaną ocenę jakości wody nr: HK.4110.131.2019 z dnia 19.12.2019 r.

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Garwolinie**  
**stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi za 2019 r.**  
**w gminie Miastków Kościelny**  
**zaopatrywanym w wodę z wodociągu publicznego Ryczyska o produkcji**  
**od 100 do 1000 m<sup>3</sup>/dobę**  
**zarządzanego przez Zakład Budowy i Eksploatacji Urządzeń**  
**Wodociągowo-Kanalizacyjnych Sp. z o.o. Miętne,**  
**ul. Garwolińska 3, 08-400 Garwolin**

#### **Uzasadnienie**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Garwolinie stwierdza, że w 10 pobranych próbkach wody do badań w ww. wodociągu w zakresie mikrobiologicznym i fizykochemicznym w ramach kontroli wewnętrznej prowadzonej przez administratora wodociągu oraz nadzoru prowadzonego przez Państwową Inspekcję Sanitarną, nie stwierdzono ponadnormatywnych wartości badanych parametrów.

*niepodległa*

Woda dostarczana mieszkańcom gminy Miastków Kościelny, z wodociągu publicznego Ryczyska uzdatniana jest poprzez napowietrzanie, filtrację na filtrach piaskowo-żwirowych, gdzie następuje odżelazianie i odmanganianie. Na wypadek awarii do dezynfekcji stosowany podchloryn sodu.

Wodociąg Ryczyska produkował średnio w 2019 r. 280 m<sup>3</sup> wody/dobę, zaopatrując w nią 6350 mieszkańców.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Garwolinie informuje, że nie odnotował w 2019 r. zgłoszeń reakcji niepożądanych związanych ze spożyciem wody na terenie gminy Miastków Kościelny i nie prowadził postępowania administracyjnego dotyczącego jakości wody na ww. wodociągu.

Wobec powyższego **woda przeznaczona do spożycia przez ludzi spełnia wymagania zdrowotne dla mieszkańców gminy Miastków Kościelny** zgodnie z zał. nr 1a i 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294)

PANSTWOWY POWIATOWY  
INSPEKTOR SANITARNY  
w Garwolinie  
*Dorota Brojek*  
Dorota Brojek

**Otrzymują:**

1. Urząd Gminy, ul. Rynek 6, 08-420 Miastków Kościelny;
2. Aa.